



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ**

344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 18

Сайт: [www.61.mchs.gov.ru](http://www.61.mchs.gov.ru) E-mail: [3gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:3gpn_rnd@mail.ru) Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 4 - 44/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 4-44 от « 25 » июня 2019 г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная** проверка в отношении: помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, бульвар Платова, 10.

Дата и время проведения проверки:

с « 02 » июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

по « 04 » июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час 00 мин

Общая продолжительность проверки составила: 03 рабочих дней 15 часов

проверку проводил(а):

Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР отдела надзорной деятельности и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы Матвеев И.В.

совместно с: Гудко Ларисой Александровной заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы помещениях МБДОУ № 21.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43	01.04.2020	
2.	На объекте защиты, коридоры, пути эвакуации помещения МБДОУ № 21 не оборудованы знаками пожарной безопасности. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) технические помещения в повальном помещении, 1-й этаж юго-восточная лестница, дверной проем из группы «Солнышко», северный проем лестничной клетки, из спального помещения группы «Радуга», из помещения музыкального зала, выход из спортивного зала - отсутствуют указатели «ВЫХОД».	Правила противопожарного режима в РФ п. 33	01.04.2020	
3.	На объекте защиты система и установка дымоудаления при пожаре, находится в не рабочем	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.04.2020	

	состоянии.			
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов МБДОУ № 21 не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеют врезные замки)	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	01.04.2020	
5.	На объекте защиты, ствол в пожарном кране, расположенном в подвальном помещении не подсоединен к рукаву.	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	01.04.2020	
6.	На объекте защиты, в ящиках внутренних пожарных кранов не организована перекачка рукавов на новую скатку (не реже 1 раза в год)	Правила противопожарного режима в РФ п. 57	01.04.2020	
7.	На объекте защиты, в подвальном помещении дверь эвакуационного выхода ( южная сторона) доводчик находится в не исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ п. 62	01.04.2020	
8.	На объекте защиты, в подвальном помещении коммуникационные проемы не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	Правила противопожарного режима в РФ п. 22	01.04.2020	
9.	На объекте защиты, в помещении насосной станции отсутствует схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях.	Правила противопожарного режима в РФ п. 58	01.04.2020	
10.	На объекте защиты, в здании МБДОУ № 21 настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в нарушение нормативных документов, расстояние от потолка до верхней части настенного речевого оповещателя менее 150 мм,	п. 4 6 СП 3 13130.2009	01.04.2020	

	(верхняя часть должна быть на расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150мм)			
11.	На объекте защиты уровень звука звуковых сигналов СОУЭ составляет менее 75 дБА.	п. 4.1 СП 3 13130.2009	01.04.2020	
12.	Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил	п.4.8 СП 3 13130.2009	01.04.2020	
13.	На объекте защиты, во всех шести группах, в спальнях помещениях загромождены спальными местами эвакуационные выходы.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б.	01.04.2020	
14.	На объекте защиты, в раздевалках всех групп на путях эвакуации расположены шкафчики.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 б	01.04.2020	
15.	На объекте защиты, из помещений пищеблока дверь эвакуационного выхода открывается не по ходу эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 ж	01.04.2020	
16.	На объекте защиты, не все помещения МБДОУ № 21 оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации ( хранение мягкого инвентаря )	п.5 таблицы № 1 СП 10.13130.2009 ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2020	
17.	На объекте защиты, отсутствуют на дверях помещений складского, производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.04.2020	

	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
18.	Допускается использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ - помещение пост охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 з)	01.04.2020	
19.	На объекте защиты руководителем не предоставлены специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности согласованные с ГПН.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3 приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.04.2020	
20.	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение хранения мягкого инвентаря не отделены от коридоров общего пользования здания.	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.04.2020	
21.	Не предоставлена декларация по пожарной безопасности	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. п. 64.	01.04.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей


организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Начальник Железнодорожного отделения надзорной деятельности и ПР ОНД и ПР по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по РО полковник внутренней службы Матвеев И.В.

Предписание на **5** стр. для исполнения получил:

**Гудко Лариса Александровна**  
**Заведующая МБДОУ детский сад № 21**

«04» июля 2019 г.

